

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, certifikační orgán č. 3018 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN 45011, uděluje

CERTIFIKÁT

č.: 1110140

Výrobek: Nástěnná skřín

Typ: BM 1 až BM 18, BS 1 až BS 18

Jmenovité hodnoty: IP 54, In max. = 20 až 100 A, AC 400/230 V, 50 Hz, Icw do 10 kA

Objednavatel: BREMA, spol. s r.o.
Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce: BREMA, spol. s r.o.
Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, Česká republika

Výrobní místo: BREMA, spol. s r.o.
Modletice 127, 251 01 Říčany u Prahy, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 100069-01/01 ze dne: 02.02.2011

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 60439-1:00 ed. 2+A1:04+1:08 čl. 5.1.5.2, 5.3, 6, 7.1.1-3, 7.1.3.1-7, 7.2, 7.2.1, 7.2.1.1, 7.2.1.3, 7.2.1.4, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.3.1, 7.4.3.1.5-7, 7.5.2.1.1, 7.6, 7.6.2, 7.6.2.1, 7.6.2.2, 7.6.5.1-2, 8.2.5, 8.2.2, 7.3, ČSN EN 60439-3:95+A1:97+A2:02 čl. 8.2.11, 8.2.12, 8.2.14

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 100069 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.2.2014

7.2.2011

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razitko



* C E R / 1 1 1 0 1 4 0 *

100069-01